



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел.(812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Петродворцовому району

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсоновская, д. 9, тел (812) 450-56-13

Предписание № 39-1-112/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие», ИНН 7823006000.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения управления по Петродворцовому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 28 апреля 2021 года № 39-1-112, в период 03.06.2021, 07.06.2021,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя, руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

Суловой Марией Викторовной – старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объекта защиты – отдельно стоящего здания и прилегающей территории дополнительного образования, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, дом 39а лит б.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Денисовой Мариной Юрьевной - директором ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга "Доверие"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в	п. 54 ППР в РФ	01.06.2022	

	установленном порядке (эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).			
2.	Отсутствует Декларация пожарной безопасности	ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Приказ МЧС России от 16.03.2020 №171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	01.06.2022	
3.	Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения находится в неисправном состоянии. (ПК №2 на 1 этаже в коридоре, ПК №4 на 1 этаже каб. №106)	п. 48 ППР в РФ	01.06.2022	
4.	Допускается ограничение доступа к внутреннему водопроводу противопожарного водоснабжения (помещение - склад около каб. №204 на 2 этаже, каб. № 106 на 1 этаже)	п.п. е) п. 16 ППР в РФ	01.06.2022	
5.	Наружные открытые пожарные лестницы на объекте защиты, находятся в неисправном состоянии (акт дефектовки)	п.п. а) 17 ППР в РФ	01.06.2022	
6.	Ширина главного эвакуационного выхода (входа) из здания наружу,	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ	01.06.2022	

	менее 1,2 м. (0,81)	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.20 СП 1.13130.2020		
7.	Руководителем организации не обеспечено на дверях помещения складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение около каб. №204)	п. 12 ППР РФ	01.06.2022	
8.	Помещения складского назначения, не выделены противопожарными преградами (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (с соответствующим заполнением проёмов) (помещение около каб. №204)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.27.2008 (с изменениями на 27 декабря 2018 года) (далее - ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 5.6.4 п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	01.06.2022	
9.	Высота эвакуационного выхода из здания наружу, менее 1,9 м. (1,82) (лестничная клетка на 1 этаже около электрощитовой)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.18 СП 1.13130.	01.06.2022	
10.	Помещение столовой на 1 этаже не оснащено системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	01.06.2022	

		<p>безопасности", п. 4.4, п. 4.9 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности, утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539</p>		
11.	<p>На путях эвакуации лестничных клеток допускается устройство лестниц со ступенями с различной высотой проступи (лестница со 2-го на 1 этаж правого и левого крыла)</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020</p>	01.06.2022	
12.	<p>При наличии линейных балок высотой более 3,0 м, допускается установка поперек балок между двумя дымовыми пожарными извещателями в разных отсеках на расстоянии более 2,3 м. (каб. 215, каб. 204, каб. 210, каб. 106, коридор на 1 этаже)</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.9, п. 6.6.38 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»</p>	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона № 123-ФЗ (далее - Технический регламент);

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Суслова М.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

« 07 » июня 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Денисова Марина Юрьевна - директор
ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района
Санкт-Петербурга "Доверие"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

« 07 » июня 2021 г.



(подпись)